

CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO ***CERTIFICATE of TYPE EXAMINATION***

Istituto di Certificazione CSI S.p.A.
The Certification Body CSI S.p.A.

Ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/ *Has requested on the specimens named*

FAMIGLIA TUFTING 1 *Textile floor*

Le prove di Tipo (ITT) secondo la norma EN 14041:2004, in conformità ai punti 4.1, 4.2, 4.3 richiamati nell'allegato ZA della norma stessa, secondo la procedura del Sistema 3 (tre) - Allegato III della Direttiva 89/106/CEE


For Initial Type-Examination according to the EN 14041:2004 and to test in compliance with the points 4.1, 4.2, 4.3 of EN 14041:2004, according to the procedure of System 3 (three) - Annex III of the 89/106/EEC Directive

I risultati delle prove eseguite sul campione più rappresentativo della famiglia sono riportati nell'Allegato A

The results of the tests done on the most representative specimens are reported in Annex A

Data emissione/*issue date* 22/12/2006
Data aggiornamento/*update* 14/02/2007
Data scadenza/*expiring date* 22/12/2011

Il Responsabile del Centro
Managing Director
Dott. Ing. P. Cau



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

Certificato di Esame di Tipo - Allegato A

Certificate of Type Examination - Annex A

FAMIGLIA TUFTING 1

Textile floor

Caratteristiche della famiglia:

characteristics of the family:

Felpe poliammide 100%

100% polyamide piles

Finissaggio Juta

backing jute

Peso per unità di superficie:

Weight for surface unit

da 1000 a 3100 g/m²

from to

Spessore totale

Total thickness

da 4,8 a 27,5 mm

from to

In base alle prove di tipo eseguite ed ai documenti del Fascicolo Tecnico predisposto, i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono:

According to tests and technical file the results valid for every products in the family are:

Reazione al fuoco / Reaction to fire:

B_n s1

Posa in opera/End use

appoggiato a supporto incombustibile

Loose laid on Euroclass A1/A2 substrate

Ritardanti di fiamma / Fire retardants:

assenti/none

Rilascio di sostanze pericolose /Dangerous substances:

conforme/compliant

Data emissione/issue date 22/12/2006

Data aggiornamento/update 14/02/2007

Data scadenza/expiring date 22/12/2011

Il Responsabile del Centro

Managing Director

Dott. Ing. P. Cau